

GRUPA PYTAŃ III

8. Pytanie nr 9

W jednym z budynków gospodarczych ma być umieszczony agregat prądotwórczy. Jest to agregat spaliny, w związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiarów – gdyż budynek ten powinien posiadać wentylację, komin do wyrzutni spalin. Jeśli się mylimy prosimy o jednoznaczna odpowiedź z Państwa strony.

Odpowiedź na Pytanie nr 9

W budynku gospodarczym nr 2 należy od agregatu wyprowadzić na zewnątrz budynku zagiętą w pionie do góry rurę wydechową wykonaną z blachy stalowej nierdzewnej z tłumikiem o długości ponad 1m nad okap dachu.

9. Pytanie nr 10

W dostarczonym przedmiarze pod nazwą drenaż opaskowy i opaska wokół budynków w pozycji 1.2 są wyspecyfikowane studzienki połączeniowe drenażowe dn 800 mm w ilości 154 szt. Czy aby na pewno potrzeba ich aż tyle. Są to studzienki umieszczane na załamaniach drenażu. natomiast brak studzienek zbiorczych, do których należy podłączyć studzienki drenażowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 10

Do wyceny należy przyjąć ilości podane w wyżej wymienionym przedmiarze.

Do dnia dzisiejszego zostały przekazane modyfikacje i odpowiedzi na pytania w następujących poniżej wymienionych pismach:

- 1). NI/ZB/60/2008 z dnia 24.04.2008r.
- 2). NI/ZB/66/2008 z dnia 05.05.2008r.
- 3). NI/ZB/72/2008 z dnia 07.05.2008r.
- 4). NI/ZB/75/2008 z dnia 09.05.2008r.
- 5). NI/ZB/77/2008 z dnia 12.05.2008r.
- 6). NI/ZB/89/2008 z dnia 20.05.2008r.
- 7). NI/ZB/90/2008 z dnia 21.05.2008r.
- 8). NI/ZB/93/2008 z dnia 29.05.2008r.
- 9). NI/ZB/99/2008 z dnia 21.05.2008r.
- 10). NI/ZB/101/2008 z dnia 30.05.2008r.
- 11). NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.
- 12). NI/ZB/113/2008 z dnia 20.06.2008r.
- 13). NI/ZB/114/2008 z dnia 23.06.2008r.
- 14). NI/ZB/115/2008 z dnia 24.06.2008r.
- 15). NI/ZB/116/2008 z dnia 24.06.2008r.
- 16). NI/ZB/117/2008 z dnia 25.06.2008r.
- 17). NI/ZB/118/2008 z dnia 26.06.2008r.
- 18). NI/ZB/120/2008 z dnia 01.07.2008r.
- 19). NI/ZB/121/2008 z dnia 03.07.2008r.
- 20). NI/ZB/123/2008 z dnia 07.07.2008r.
- 21). NI/ZB/124/2008 z dnia 11.07.2008r. (niniejsze pismo)

Niniejsze pismo wyczerpuje odpowiedzi na wszystkie zadane przez Wykonawców pytania.

Termin składania ofert ustalony na 17.07.2008r. jest terminem ostatecznym.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem


Członek Zarządu


inż. Marzy Gędek

 Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszystko.org/przetargi + zał. j.w.

1 x Adresaci wg zestawienia + zał. j.w.