

Jeżeli beton ma posiadać wodoszczelność W8 to należy podnieść klasę betonu z B25 na B30.

Odpowiedź na Pytanie nr 39 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią.

Beton ma być klasy B25. Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających – projekt konstrukcji przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

40. Pytanie nr 40

W przedmiarach robót budowlanych zostały podwójnie ujęte ilości okien dachowych Fakro. Dotyczy to przedmiaru budowlanego pawilony i przewiązki. Do poz. 14.1 zostały dopisane okna, które są w budynku głównym w ilości 29 szt. (przedmiar budowlany budynek główny poz. 17.1) oraz w sali gimnastycznej w ilości 22 szt. (przedmiar budowlany sala gimnastyczna poz. 15.1). W którym kosztorysie pozostawić te okna?

Odpowiedź na Pytanie nr 40 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Prawidłowa liczba okien w poszczególnych obiektach została określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających, zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej – projekt architektury przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

41. Pytanie nr 41

Prosimy o udostępnienie zestawień stali zbrojeniowej na całość konstrukcji betonowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 41 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Stal zbrojeniowa została określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających – projekt konstrukcji przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

42. Pytanie nr 42

Prosimy o zestawienie bram garażowych – brak takiego zestawienia uniemożliwia dokonanie prawidłowej wyceny tych bram;

Odpowiedź na Pytanie nr 42 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Ilość bram garażowych została określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane oraz w rysunkach zamiennych i uzupełniających, zestawieniach stolarki okiennej i drzwiowej – projekt architektury przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008 z dnia 19.06.2008r.

43. Pytanie nr 43

Brak Stwor dotyczących robót elektrycznych – prosimy o jej dołączenie

Odpowiedź na Pytanie nr 43 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich robót elektrycznych została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w linku „przetargi” – plik oznaczony „CPV_MWELEKTRYKA WEWN.pdf” a ponadto przekazany tym Uczestnikom, którzy zwrócili się o udostępnienie SIWZ na nośniku elektronicznym.

44. Pytanie nr 44

Pozycja 29.5 przedmiaru. – budynek główny – grubość ściany oporowej wynosi 30 cm i takie też w pozycji przedmiarowej są nakłady R, M i S – dlaczego występuje w pozycji jeszcze krotność 8.

Odpowiedź na Pytanie nr 44 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Odpowiedź jest określona w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

45. Pytanie nr 45

W opisie technicznym jest zapis, iż roboty dotyczące ośrodka terapeutycznego wykonywane będą w 7 etapach, w SIWZ iż w 3. Prosimy o uściślenie tego zapisu w SIWZ lub w opisie technicznym.

—
Sapm