

GRUPA PYTAŃ V

W zakresie dot. wyceny robót instalacyjnych:

21. Pytanie nr 21

W poz. 10 przedmiaru „Instalacja zewnętrzna wodna i c.o.” wskazano poz. „uruchomienie sieci ciepłej”, dla której wskazano podstawę wyceny o nierzeczywistych, zbyt wysokich nakładach nie adekwatnych do zakresu prac- prosimy o skorygowanie wskazanej podstawy wyceny lub określenie odpowiedniego mnożnika do przywołanej w przedmiarze w/w poz. robót.

Odpowiedź na Pytanie nr 21

Podstawy wyceny nie będą brane pod uwagę przy sprawdzaniu kosztorysów ofertowych. Wykonawca winien samodzielnie określić cenę jednostkową a następnie w oparciu o tę cenę i ilość określoną w przedmiarze ustalić wartość pozycji kosztorysowej.

22. Pytanie nr 22

Prosimy o zidentyfikowanie w sposób szczegółowy ilości, średnicy oraz rodzaju przejść szczelnych, które należy uwzględnić w wycenie robót instalacyjnych.

Odpowiedź na Pytanie nr 22

Wycenę należy sporządzić na podstawie przedmiarów robót.

23. Pytanie nr 23 w zakresie spraw formalnych związanych z obliczeniem ceny.

Prosimy o określenie wielkości stawki podatku VAT dla poszczególnych rodzajów robót objętych przedmiotowym zamówieniem, jakie wykonawca winien uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź na Pytanie nr 23

Obecnie obowiązująca stawka podatku VAT przy sprzedaży robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego postępowania wynosi 22%

GRUPA PYTAŃ VI

Prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości:

Pismo z dnia 03.07.2008r. Oznaczenie sprawy 1/ZP/FMW/2008 NI/ZB/121/2008 Branża elektryczna:

24. Pytanie nr 24

Modyfikacja – pkt 1, informuje, iż linie kablowa zasilającą agregat prądotwórczy należy wykonać kablem typu YKYz 5x16mm² – 30mb, natomiast w załączonym przedmiarze robót – poz. 17 przyjęto kabel YKY 5 x 50mm² – 42 mb i wg rys. E-01 również kabel YKY5 x 50mm² – 40 mb. w związku z powyższym prosimy o uściślenie odpowiedzi.

Odpowiedź na Pytanie nr 24

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót dołączonym do pisma NI/ZB/121/2008.

25. Pytanie nr 25

Modyfikacja – pkt 2, informuje, iż należy zabudować agregat prądotwórczy 30 kVA natomiast wg rys. E-01 60kVA, zaś wg załączonego przedmiaru robót – poz. 24 – 125 kVA. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie mocy agregatu.

Odpowiedź na Pytanie nr 25


Należy zastosować agregat prądotwórczy określony w przedmiarze.

26. Pytanie nr 26

Modyfikacja – PW rys. E-01 przedstawia zasilanie TG ze ZPP kablem YAKXS 4X120mm² – długości 60 mb, natomiast w przedmiarze – instalacje elektryczne wewnętrzne w poz. 59 – 30mb. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaka ilość kabla należy ująć w wycenie..

Odpowiedź na Pytanie nr 26

Do wyceny należy przyjąć 30mb kabla tj. tak jak w przedmiarze.



6
9.07.2008