



INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT

adres: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12; telefon: +48 012/633-49-26; fax: +48 012/633-58-22
KRS nr 0000161467 NIP: 675-000-37-21 Regon: 000485919 e-mail: biuro@inwestprojekt-krakow.pl www.inwestprojekt-krakow.pl

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
NI/ZB/123/2008 /1150

Kraków, 9 lipca 2008

Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko – Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art. 38.ust.1 i ust.2, ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp udziela niniejszym odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ :

GRUPA PYTAŃ I

W związku z otrzymaniem w dniu 19.06.2008 dokumentacji uzupełniającej, nowego opisu architektury oraz przedmiarów prosimy o następujące wyjaśnienia:

1. Pytanie nr 1

W nowym poprawionym opisie architektury znajdują się poniższe niejasne dla nas sformułowania: w podpunkcie „Strop piwniczny „w akapicie woda gruntowa: nacisk hydrostatyczny.....” **należy sprawdzić** rodzaj występującej wody (czy występuje wilgoć gruntowa w postaci wody błonkowej, czy woda nie zawiera wywierającego ciśnienia, czy występuje wysokie zwierciadło wody gruntowej). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy możemy otrzymać profil geotechniczny oraz jakie warunki wodno-gruntowe, a co za tym idzie jaki sposób zabezpieczenia, w której pozycji należy uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź na Pytanie nr 1 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Przy obecnym stanie badań geotechnicznych przedmiotowego zadania inwestycyjnego informacja dotycząca rodzaju występującej wody określa możliwość wystąpienia niewielkich sączeń wód wsiąkowych na różnej głębokości, o zmiennej intensywności, głównie w części wschodniej. W dokumentacji projektowej przyjęto rozwiązania dla izolacji przeciwwilgociowej dostosowane do wyżej wymienionych warunków.

Dokumentacja geologiczna jest elementem dokumentacji projektowej – konstrukcja.

2. Pytanie nr 2

W pkt. 9 zawarty jest opis windy typu Domuslift, który nadal nie udziela odpowiedzi na nasze pytanie z dnia 17.06.2008. Prosimy o odpowiedź na zadane przez producenta pytanie.

Odpowiedź na Pytanie nr 2

Odpowiedź dotyczącą windy Domuslift przekazaliśmy w piśmie znak NI/ZB/118/2008 z dn. 26.06.2008r.

3. Pytanie nr 3

W pkt. Izolacje termiczne i Akustyczne Posadzek, na końcu tekstu znajduje się zdanie, którego znaczenia nie rozumiemy „Tak podobno ustalił Pan z Romą”.

Hecl
9.07.2008