

Odpowiedź na Pytanie nr 3 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Zamawiający wykreśla tekst „Tak podobno ustalił Pan z Romą” jako bezprzedmiotowy i omyłkowo zamieszczony w opisie. Za omyłkę przepraszamy.

4. Pytanie nr 4

W pkt. Stolarka Zewnętrzna znajduje się opis wyposażenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Uważamy, że ten zapis w tym miejscu jest wstawiony omyłkowo. Czy umieszczony w tym miejscu opis jest obowiązujący dla wyposażenia sanitariatów?

Odpowiedź na Pytanie nr 4 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Zamawiający wykreśla z pkt Stolarka Zewnętrzna opis wyposażenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych jako bezprzedmiotowy i omyłkowo zamieszczony. Za omyłkę przepraszamy.

5. Pytanie nr 5

Czy drzwi garażowe do budynków gospodarczych mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na Pytanie nr 5 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Nie. Drzwi garażowe mają być wykonane zgodnie z ilością i opisem zamieszczonym w nowej jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane, zgodnie z zestawieniem stolarki przekazanych przy piśmie NI/ZB/111/2008.

6. Pytanie nr 6

Prosimy o podanie charakterystyki bram garażowych dla budynku głównego. Czy do wyceny mamy przyjąć bramy garażowe przemysłowe?

Odpowiedź na Pytanie nr 6 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Bramy garażowe zostały opisane w nowej jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane przekazanej przy piśmie NI/ZB/111/2008. Bramy garażowe z napędem elektrycznym można wycenić jako bramy przemysłowe.

7. Pytanie nr 7

Kosztorys dla Budynku Głównego zawiera zarówno w poz. 182 – rusztowania do elewacji jak i w poz. 186 – elewacja tą samą pozycję – instalacja odgromowa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na Pytanie nr 7 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Pozycja 186 przedmiaru robót budowlanych budynku głównego została wprowadzona omyłkowo – zdublowana. W związku z tym wykreśla się pozycję 186 z przedmiaru robót budowlanych – budynek główny.

8. Pytanie nr 8

W związku z powyższym prosimy o przesłanie nam, zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich pytań – bez ujawniania źródła zapytania – i jednoznacznych odpowiedzi na nie. Mile będzie widziany, jako uzupełnienie listy pytań i odpowiedzi, sprawdzony i poprawiony opis architektury.

Odpowiedź na Pytanie nr 8

Zamawiający udzielił dotychczas odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Nowy, poprawiony opis do projektu architektury dostosowany do udzielonych odpowiedzi i przekazanej nowej jednolitej treści przedmiarów przekazujemy w załączeniu do niniejszego pisma w formacie pdf na nośniku CD.

Do dnia dzisiejszego zostały przekazane modyfikacje i odpowiedzi na pytania w następujących poniżej wymienionych pismach:

- 1). NI/ZB/60/2008 z dnia 24.04.2008r.
- 2). NI/ZB/66/2008 z dnia 05.05.2008r.
- 3). NI/ZB/72/2008 z dnia 07.05.2008r.
- 4). NI/ZB/75/2008 z dnia 09.05.2008r.
- 5). NI/ZB/77/2008 z dnia 12.05.2008r.
- 6). NI/ZB/89/2008 z dnia 20.05.2008r.
- 7). NI/ZB/90/2008 z dnia 21.05.2008r.
- 8). NI/ZB/93/2008 z dnia 29.05.2008r.



9.04.2008