



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

nr	nazwa pomieszczenia	pow. uż. [m²]
0/01	pom. techniczne	66.79
0/02	pom. techniczne	6.92
0/03	pom. techniczne	32.01
0/04	korytarz	18.74
0/05	pralnia	3.96
0/06	wc	4.41
0/07	wc	5.10
0/08	sala konsumpcyjna	154.60
0/09	korytarz	11.79 7,64
0/10	umywalnia zaplecze	-1.24-17,29
0/11	wc zaplecze	-1.24- 7,93
0/12	pom. socjalne zaplecze	-3.83- 9,83
0/13	pom. magazynowe	4.73
0/14	obieralnia - zaplecze	5.17
0/15	pom. magazynowe - umyw.	-5.17- 1,24
0/16	pom. magazynowe - wc	-2.52- 1,27
0/17	zmywalnia zaplecze	-5.10-17,78
0/18	kuchnia	31.99
0/19	pom. gospodarcze	4.31
0/20	pokój pielęgniarstwa	7.76
SUMA		377.38
		377,48

- ### LEGENDA
- proj. inst. wentylacji nawiewnej
 - proj. inst. wentylacji wyciągowej
 - CW1** Centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną z odzyskiem ciepła np. firmy Komfovent typu VERSO-CF-2000-F-E-R1-F7/M5-C5-X nawiew: 1860 m³/h wywiew: 1400 m³/h Spręż dyspozycyjny: naw - 200 Pa/ wyw - 200Pa moc: 7,5kW zasilanie: 400V/50Hz/3-fazy
 - CW2** Centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnicą elektryczną np. firmy Komfovent typu DOMEKT-S-650-F-E/3-X-F7-C5-X nawiew: 490 m³/h Spręż dyspozycyjny: naw - 100 Pa moc: 3,0kW zasilanie: 230V/50Hz
- Uwaga!
Przed anemostatami, przy czepni i wyrzutni oraz na rozgałęzieniach należy zamontować przepustnice.

Twój dom oszczędza z Tobą

Usługi Elektroinstalacyjne
inż. Kamil Pieper
84-200 Wejherowo, ul. Nowa 4
kom. 662-027-157
e-mail.: biuro.kamel@o2.pl

PROJEKTY	REALIZACJE	ODBIORY
Obiekt	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy	
Rysunek	Instalacja wentylacji mechanicznej: rzut parteru	Branża sanitarna
Lokalizacja	Kierzkowo (gm. Choczewo) obręb 221504_2.0016.Kierzkowo, działka nr 302/1, 303/1	Skala: 1:100
Projektant	mgr inż. Jan Walewski upr. nr: POM/0294/PBS/15 w specjalności instalacji sanitarnych	04.2026
Sprawdził	mgr inż. Jakub Kapturkiewicz upr. nr: POM/0081/PWBS/20 w specjalności instalacji sanitarnych	RYS. S1